

ZAKRES REMONTU DŹWIGÓW

Dźwig ul. Stokłosy 1 kl. I - osobowy nr 3127007533.

Dane techniczne:

- Ilość przystanków – 11,
- Ilość dojeżdż – 1,
- Zasilanie silnika – 3x400 V, 50 Hz,

Należy wykonać:

1. Wymianę aparatury sterowej na wyposażoną w falownik typu WES.
2. Wymianę instalacji elektrycznej w szybie i maszynowni.
3. Wymianę pionów elektrycznych zasilających dźwig, likwidacja wyłączników.
4. Montaż systemu powiadamiania ekip ratowniczych (GSM).
5. Wymianę zderzaków.
6. Wymianę ramy kabinowej.
7. Montaż ramy przeciwwagi, malowanie elementów przeciwwagi (obciążniki).
8. Wymianę ogranicznika prędkości z obciążką.
9. Wymianę kaset przyzywowych na przystankach (wspólnych dla dźwigów pracujących w grupie) – przyciski antywandalowe, hermetyczne, WES z podświetleniem – kolor zielony, uaktywnienie przycisku – zmiana na kolor czerwony.
10. Zainstalowanie piętrowskazywacza na parterze - wersja podtynkowa.
11. Białkowanie szybu oraz malowanie prowadnic przeciwwagi.
12. Wykonanie dokumentacji projektowej rejestracyjnej.
13. Wymiana instalacji w szybie grupy dźwigów oraz podłączenie do sterowania, czas wyłączenia obu dźwigów nie może przekroczyć 8 godzin.
14. Wymiana lin nośnych.

Po wykonaniu ww. prac **WYKONAWCA** zobowiązany jest zgłosić dźwigi do badania przez Urząd Dozoru Technicznego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



1

