

Enklawa 1

Opiniuje pozytywnie pod warunkiem
 zastosowania stosownych SOG
 z zewnętrznym mikstowem
 oświetlenia w sefabanach na
 sygnal sygnu popazda
 uprzywilejowanych
 20.01.2020

ROZCZYNANCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
 PRZECIWPÓŻAROWYCH
 Przemysław Kubiś Nr upr. 481/2006

Oh



Bawog

projektowane szlabany

Enklawa 2

Opiniuje pozytywnie pod warunkiem
wzrostu poziomu sterownika SOS z zewnętrznym
mikrofonem, otwierając tym szlaban
na sygnał sygnali pojeżdża uprzedzających

20.01.2020

RZECZNIK DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH
dr inż. Przemysław Kubica Nr upr. 481/2006

Oh

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"STOKŁOSY"
ul. Jastrzębskiego 22
02-786 Warszawa
Regon 011052385 NIP 526-001-13-61
KRS 000013722

mgr inż. Barbara Jarni
Nr upr. Wa - 73/90
Budownictwo Drogowe

B. Jarni



ul. B. Borkowa

2/2020